

Odgovori na pitanja br. JNMV 23/15-6

Postovani,

pri izradi ponude po jn 23/15 javile su nam se neke nepoznanice, te Vas molimo za razjasnjenje:

1. poz 6. sta sve cini elektro instalaciju koju je potrebno demontirati

Mišljenja smo da biste najpreciznije odredili količinu potrebnih radova na demontaži postojećih elektro instalacija ukoliko biste obišli mesto izvođenja radova. Mesto izvođenja radova su poslovne prostorije JKP „Parking servis“ Niš, ul. Sarajevska br. 19. Ove prostorije su Vam dostupne svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 15:00 časova.

2. poz 14. predvidjena je montaza bojlera. Pitanje je o kojoj velicini bojlera se radi:

80l,50l, 10l ili 5l, kao i ako je u pitanju mali bojler da li se radi o visoko i nisko montaznom

Radi se o visokomontažnom bojleru od 10 l koji bi bio smešten u visećem delu kuhinje.

3. poz15. nije dat broj prekidaca i utikaca kao tip i vrsta rasvete, pa je potrebno isto definisati

Planiran je jedan klasičan prekidač za svetlo, dva obična utikača i jedan dupli utikač i jedna plafonjera sa jednim grлом E27

4. takodje potrebno je definisati kako se vrsi povezinja novog razvoda elektro instalacija za postojecu, kao i duzinu nove instalavije

Kao i kod prvog pitanja mišljenja smo da biste najpreciznije odredili količinu potrebnih radova ukoliko biste obišli mesto izvođenja radova.

Komisija za JNMV 23/15