

## **Питања и одговори ЈН 03/18 бр. 3**

**Питање 1:** Precizirajte sta ste mislili kada je u pitanju prosecan vek trajanja i na kom sajtu ste nasli sijalice sa ovim karakteristikama neke od njih se vise ne proivode i zastarele su, da li cete prihvati sijalice sa poboljsanim karakteristikama.

**Одговор 1:** Prosečan životni vek sijalica je vreme u kojem će minimum 50% instaliranih sijalica raditi kao što smo i stavili u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku u otvorenom postupku JN 03/18 u delu III Tehnička specifikacija i podaci koji su od značaja za javnu nabavku na strani 10. Za sve sijalice su dati minimalni tehnički uslovi a prihvatićemo ponuđene sijalice sa istim ili boljim karakteristikama.

**Питање 2:** Za partiju I kontaktor stavili ste da je potreban obican tj.standardni kontaktor, molim Vas prilagodite tendersku dokumentaciju onda obicnom kontaktoru jer tehnicki opis nije potpun i ne odgovara ni obicnom ni bistabilnom.

**Одговор 2:** Podaci za kontaktor koji su dati u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku u otvorenom postupku JN 03/18 u delu III Tehnička specifikacija i podaci koji su od značaja za javnu nabavku na strani 9 su dovoljni za opis karakteristika standardnog kontaktora. Prihvatićemo ponuđene kontaktore sa istim ili boljim karakteristikama.

**Питање 3:** Za partiju II , dajte tehnicki opis Lire ili skicu, u katalozima proizvodjaca ne postoji podatak i ne izrzava se u razvijenom stanju.

**Одговор 3:** Potrebna je jednokraka lučna lira φ45, sa 2 šelne φ140, 1.25m/1.25m ( +,- 10%) gde prva dužina označava udaljenost kraja lire od stuba a druga visinu kraja lire od dna lire.