

## Питања и одговори ЈН 03/18 бр. 4

**Питање 1:** r.b. 37 do 40 definisite da li su papucice vijacne ili za gnjecenje nije definisano u tenderu, postoje dve vrste zavisno od Vasih potreba

**Одговор 1:** r.b.37 do 40 potrebne su papucice za presovanje tj. za gnjecenje

**Питање 2:** r.b.46 fotorele, dajte blize tehnicke karektaristike, koliko Ampera, koliko je vreme zadrске.

**Одговор 2:** Као што смо навели у у Конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку за ЈН 03/18 у делу III Техничка спецификација и подаци који су од значаја за јавну набавку на страни 8. r.b.46 потребан је фото релеј са сондом који је одговарајући типу Tehnoelektro FR-3 што значи са су карактеристике: podešavanje osvetljenja 1-100lux; kašnjenje reagovanja od 1 do 60s (podesivo) a snaga je 16A/250VAC.

**Питање 3:** r.b.50 niste naveli IP zastitu koja je obavezna za kutije, kao i nacin montaze, da li je ugradna, nadgradna

**Одговор 3:** Razvodna kutija je nadgradna sa IP zaštitom 65

**Питање 4:** r.b.1 Za sijalicu natrijum 70W ne poklapa se prosečan vek sa brojem sijalica u funkciji u toku servisnog zivota, isto se odnosi i na r.b.2

**Одговор 4:** Prosečan životni vek sijalice je vreme u kojem će minimum 50% instaliranih sijalica raditi kao što smo i stavili u Konkursnoj dokumentaciji za јавну набавку у отвореном поступку за ЈН 03/18 у делу III Техничка спецификација и подаци који су од значаја за јавну набавку на страни 10. За све sijalice су дати минимални технички услови а прихватићемо понуђене sijalice са истим или бољим карактеристикама.